



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1-452.

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования**

«Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18».

СПБ ГБУ ДО «СПБ ДМШ №18».

191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

г. Санкт-Петербург 2024г.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
/ Д. Илиади /
« » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18»
/ Ф.Ф. Шалаев /
« » 2024г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 18».**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18».

Адрес объекта: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Образование дополнительное детей и взрос-
лых. (ОКВЭД 85.41)

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «5» этаж (а; ей), «913.5» кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – «1760-1762» год. Здание перестраивалось в 1799;1876-1877;1913-1915 годах.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18».

Адрес места нахождения организации: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

Юридический адрес организации: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект д.22-24.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – Договор безвозмездного пользования помещением.

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: предусмотрен адаптированный об-
щественный транспорт.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до 450 м.

Время движения (пешком): от 5 до 15 минут.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - нет.
- регулируемые – есть.
- со звуковой сигнализацией, таймером - есть.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Предусмотрена минимально необходимый перечень мероприятий для осуществления доступности для МГН категории К, О, Г, У, кроме людей с полной потерей зрения. Доступ возможен при условии сопровождения сотрудниками учреждения или иными сопровождающими лицами.
2	Вход (входы) в здание	Частично адаптировано.	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД(К). Вход в обследуемый объект (5-й этаж), осуществляется через входную группу ГБОУ школа № 222 «Петришуле». Входная группа учебного заведения ГБОУ школа № 222 «Петришуле», адаптирована в недостаточном для минимально-необходимого, частично-избирательного условия доступности, в частности для людей передвигающихся на кресла-колясках.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не адаптировано.	1-5 этаж – лестничная клетка. ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД(К). Существующая лестница, а также лестницы «запасных» выходов, не адаптированы лифтовым оборудованием, либо иным другим техническим устройством. Без применение технических средств доступа или выполнением капитальных работ по устройству и монтажу подъемных механизмов (Лифт) не возможен. Доступ для МГН категории «С», возможен при условии сопровождения сотрудниками учреждения или иными сопровождающими лицами.

			5 этаж – путь следования по коридорам и местам общего пользования. ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД(К). Доступ для МГН категории «К» в связи с недоступностью входной группы и лестничного марша не рассматривается. Доступ для МГН категории «С», возможен при условии сопровождения сотрудниками учреждения или иными сопровождающими лицами.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД(К). Доступ для МГН категории «К» в связи с недоступностью входной группы и лестничного марша не рассматривается. Доступ для МГН категории «С», возможен при условии сопровождения сотрудниками учреждения или иными сопровождающими лицами.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано.	ВНД (К, С, О, Г, У). Существующие санитарно-гигиенические помещения, не адаптированы для МГН всех категорий. Дверь ведущая в санитарно-гигиеническое помещение, габариты самого помещения, не соответствуют требованиям СП59.13330.2020. Также отсутствуют какие-либо минимально необходимых мероприятия по повышению доступности зоны (участка) для маломобильных групп населения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано.	ДЧ-И (О); ДУ (Г,У) ВНД (К,С). Доступ для МГН категории «К» в связи с недоступностью входной группы и лестничного марша не рассматривается. Доступ для МГН категории «С», возможен при условии сопровождения сотрудниками учреждения или иными сопровождающими лицами.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С). Остановка общественного транспорта предусмотрена на расстоянии не более 450 м.

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	1961 год.
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	1998 год.
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий.	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	Не менее 10 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	Не менее 10 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Наличие	Примечание
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	Предусмотрены на прилегающей общегородской территории.
1.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют.
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствует архитектурно-конструктивная возможность установки подъемного устройства (лифт, подъемник) без

			применения технических и иных конструктивных изменений капитального характера обследуемого здания.
1.4	Поручни	Да	Не соответствует. При реконструкции и проведении ремонтных работ, учесть требование относящимся к объектам культурного наследия.
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствует техническая возможность монтажа.
1.6	Подъёмные платформы	Нет	Отсутствует техническая возможность монтажа.
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Нет	Не соответствует. При реконструкции и проведении ремонтных работ, учесть требование относящимся к объектам культурного наследия.
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	Не соответствует. При реконструкции и проведении ремонтных работ, учесть требование относящимся к объектам культурного наследия.
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Соответствует. При реконструкции и проведении ремонтных работ, учесть требование относящимся к объектам культурного наследия.
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует необходимость
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения.	Нет	Рекомендовано предусмотреть.
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Рекомендовано предусмотреть.
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Рекомендовано предусмотреть.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

III. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и реставрацию объекта с предусмотрением условий доступности для людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.	2024-2027 год.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.


Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О;Г; У), ДУ или ВНД (К, С).

***Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18» Ф.Ф. Шалаев	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д. Д.	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В.	



СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
/ Д. Илиади /
« » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18»
/ Ф.Ф. Шалаев /
« » 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18»
- 1.2. Адрес объекта: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «5» этаж (а; ей), «913,5» кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18».
- 1.5. Адрес объекта: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.
- 1.6. Юридический адрес организации: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект д.22-24.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - Договор безвозмездного пользование помещением.
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Региональная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Комитет по культуре г. Санкт-Петербурга.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект д.40.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых. (ОКВЭД 85.41)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): Дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (К, С, О, Г, У).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость не более «140» человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта – более «450» м;
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствием).
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б
		Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория условно удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория не является собственностью учреждения. Рекомендовано предусмотреть при необходимости сопровождение посетителей на прилегающей территории в том числе от остановки общественного транспорта при обращении лица с ограниченными возможностями.

а общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения ограничен. Доступ для МГН категории «К», не предусмотрен.

б следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудников учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения не предусмотрен. Доступ для МГН категории «К», предусмотрен на первом этаже обследуемого здания. Доступ на этаж, где не посредственно расположен обследуемый объект, ограничен в связи с архитектурно-планировочными характеристиками обследуемого здания.

в санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не удовлетворяет требованиям доступности. Доступны ограниченные условия доступности для МГН категории «О»; «Г». Доступ для категории «К», «С» не предусмотрен. Рекомендовано выполнить минимально-необходимые мероприятия по повышению уровня доступности для МГН, категории «О» и «Г». Обеспечение доступности для МГН категории «К» и «С», возможен только при условии реконструкции.

г анализированная зона оказания услуг – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К» в связи с недоступностью входной групп и общественного марша не рассматривается.

д дополнительные выходы - доступны только с помощью сопровождения сотрудниками учреждения и сопровождающими. Самостоятельная доступность для людей с ограниченными возможностями инвалидностью в связи с архитектурно планировочными особенностями обследуемого объекта невозможна.

введенный за проведение обследования объекта:
перт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д



СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
/ Д. Илиади /
« » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18»
/ Ф.Ф. Шалаев /
« » 2024г.

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта на объекте социальной инфраструктуры: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18», расположенного по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на ОСИ, расположенном по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ были/ не были/ частично, произведены мероприятиями по повышению уровня доступности, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)					Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения							
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, условно удовлетворяет требованиям доступности. Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления и/или собственнику участка, с информированием его о необходимости обеспечить и адаптировать доступ для инвалидов всех групп.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020

2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая учреждению							
2.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, условно удовлетворяет требованиям доступности. Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления и/или собственнику участка, с информированием его о необходимости обеспечить и адаптировать доступ для инвалидов всех групп.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020
3	Зона: входной узел							
3.1	- Установка таблички с номером телефона и кнопкой вызова помощи. На входную группу ГБОУ школа № 222 «Петришуле» (с стороны улицы), установить таблички с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - На главную входную группу ГБОУ школа № 222 «Петришуле» (с стороны улицы), установить информационную табличку с наименованием учреждения и режимом работы.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Объект является – объектом культурного наследия. Адаптивные работы рекомендовано проводить при условии разработки проектно-сметной документацией, согласованной с соответствующими органами надзора и контроля.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020
4.2	Мероприятия по повышению уровня доступности до момента проведения капитального ремонта или реконструкции – предусмотреть возможность организации непрерывного сопровождения МГН на все время препровождения последнего на территории учебного заведения.	+	+	+	+	+	Бессрочно	СП59.13330.2020
4.3	Краевые части лестниц, (первую и последнюю ступень каждого лестничного марша) – необходимо промаркировать контрастной лентой из тактильного или абразивного материала контрастного цвета. Ширину ленты принять не менее 80 мм и не более 100 мм.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020

5	Зона: целевого назначения							
5.1	При обращении учащихся или их посетителей рекомендовано предусмотреть возможность приобретения специализированных адаптивных устройств виде индукционной петли, портативного увеличителя или иного технического устройства (оборудования) предусмотренного индивидуальной программой реабилитации.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020
6	Санитарно-гигиенические помещения							
6.1	Объект является – объектом культурного наследия. Адаптивные работы рекомендовано проводит при условии разработки проектно-сметной документацией, согласованной с соответствующими органами надзора и контроля.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г	СП59.13330.2020
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Рекомендовано установить вывеску с наименованием учреждения. А также предусмотреть таблички с номерами телефонов и кнопками вызова помощи. Установить тактильно информационную мнемосхему при входе в учреждение (непосредственно на 5-м этаже).	+	+	+	+	+	2024 – 2027г.	СП59.13330.2020
7.2	Кабинеты, концертные залы, иные места общего пользования, а также эвакуационные выходы и санитарно-гигиеническое помещение, обозначить тактильно-информационными вывесками (табличками), дублированными шрифтом Брайля и соответствующими тактильными пиктограммами.	+	+	+	+	+	2024 – 2027г.	СП59.13330.2020
8	Все зоны и участки							
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	Бессрочно	СП59.13330.2020

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
« » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18»
« » 2024г.

Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до начала проведения основных мероприятий по повышению уровня доступности обследуемого объекта.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.		Доработать/уточнить (актуализировать) приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2024 г.



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

**Заключение по результатам обследования на предмет
доступности объекта социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Санкт-
Петербургская музыкальная школа № 18».
СПБ ГБУ ДО «СПБ ДМШ №18».**

адрес: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

дата обследования: февраль 2024 год.

включение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675
21.04.2016г. - Илиади Д.Д.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Произведено визуально-техническое обследование объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5, на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения.

Цель обследования:

- Определение соответствия обследуемого объекта требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, в частности требованием СП 59.1330.2020 и Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Определение технической возможности обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения, на территорию и в помещения 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

Исследование проводилось с использованием следующих методов:

- Метод наблюдения (визуальный осмотр объекта исследования с применением фотофиксации);
- Измерительный метод для снятия необходимых замеров;
- Метод анализа полученных данных;
- Метод сопоставления, сравнения данных осмотра с нормативными требованиями.

Методы исследования по классификации:

1. По характеру воздействия на объект: неразрушающий.

Неразрушающий метод — это метод, при котором не нарушается пригодность изделия, конструкции, здания и сооружения к применению и эксплуатации.

2. По месту проведения исследования: натурный.

Натурный метод — это исследования, выполняемые непосредственно на объекте строительно-технического обследования.

3. По применяемым средствам обследования: визуальный метод.

Визуальный метод — это визуальный осмотр, фотофиксация объекта строительно-технического обследования.

Согласно п.7, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»: визуальное обследование проведено с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций здания по внешним признакам и для определения необходимости проведения детального инструментального обследования. Основой визуального обследования является осмотр здания и отдельных его конструкций, а также внутренних инженерных коммуникаций с применением измерительных приборов и инструментов.

Используемые измерительные инструменты и приборы:

- Лазерный дальномер BOSCH PLR25 (3 603 F72 500);
- Рулетка измерительная PSH2K 2 класс точности, длина 5 м;
- Цифровой фотоаппарат марки «Canon PS3», для фотофиксации выявленных дефектов, отклонений и прочих недостатков.

Замеры геометрических характеристик произведены в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы (реализованы) в минимальном необходимом и минимально достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:


- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория условно удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория не является собственностью учреждения. Рекомендовано предусмотреть при необходимости сопровождение посетителей на прилегающей территории в том числе от остановки общественного транспорта при обращении лица с ограниченными возможностями.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения ограничен. Доступ для МГН категории «К», не предусмотрен.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения не предусмотрен. Доступ для МГН категории «К», предусмотрен на первом этаже обследуемого здания. Доступ на 5-й этаж, где не посредственно расположен обследуемый объект, ограничен в связи с архитектурно-планировочными характеристиками обследуемого здания.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не удовлетворяет требованиям доступности. Предусмотрены ограниченные условия доступности для МГН категории «О»; «Г». Доступ для МГН категории «К», «С» не предусмотрен. Рекомендовано выполнить минимально-необходимые мероприятия по повышению уровня доступности для МГН, категории «О» и «Г». Обеспечение доступности для МГН категории «К» и «С», возможен только при условии реконструкции.
- Специализированная зона оказания услуг – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К» в связи с недоступностью входной группы и лестничного марша не рассматривается.
- Эвакуационные выходы - доступны только с помощью сопровождения сотрудниками учреждения или сопровождающими. Самостоятельная доступность для людей с ограниченными возможностями

и и инвалидностью в связи с архитектурно планировочными особенностями обследуемого объекта, невозможна.

Обследуемый объект не удовлетворяет требованиям доступности и безбарьерности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, предусмотрена (доступность частично избирательная для МГН категории «О»; «Г»; «У». Условно доступен или временно не доступен для МГН категории «К» и «С»)

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»



 Д. Илиади

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению: СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18».
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18».

Адрес объекта: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «5» этаж (а; ей), «913,5» кв.м.

- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

- Объект культурного наследия (да, нет).

Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным доку-
ментам.) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Санкт-Петербургская музыкальная школа № 18».

Адрес объекта: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5.

Юридический адрес организации: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект д.22-24.

Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - Договор
безвозмездного пользование помещением.

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Территориальная принадлежность: - Региональная.

Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и назва-
ние вышестоящей организации): - Комитет по культуре г. Санкт-Петербурга.

Адрес вышестоящей организации: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект д.40.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образование дополнительное де-
тей и взрослых. (ОКВЭД 85.41)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, про-
пускная способность): Проходимость не более «140» человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанцион-
но): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, по-
жилые; все возрастные категории): пожилые.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями
слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ №18» Ф.Ф. Шалаев, с одной сторо-
ны, и Представитель общественной организации инвалидов, включенных в «Реестр общественных
объединений инвалидов, осуществляющих деятельность по согласованию мер для обеспечения до-
ступа инвалидов к месту предоставления услуги на объектах, до их реконструкции или капитально-
го ремонта, участвующих в подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы инвалидов, а
также при проведении обследования и паспортизации объектов г Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области», Региональной Общественной Организации Ветеранов боевых действий "АВАН-
ГАРД" Адылов Зафар Кадырович, составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта

до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: Предусмотрены на прилегающей общегородской территории.
2. Пандус стационарный наружный**: «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний**: «Нет».
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет».
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да» соответствует для К, О, У, Г».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Да».
13. Лифт пассажирский: «Нет» отсутствует техническая возможность установки.
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Да» не соответствует для К, О, У, Г».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: «Нет».
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в , расположенного по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д.5 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата. (Сопровождение)
1	2	3	4

Основные меры

1	Зона: территория, прилегающая к объекту, не принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №18».

/ Ф.Ф. Шалаев /

М.П



Председатель Региональной общественной организации ветеранов боевых действий "Авангард".

«АВАНГАРД»

/ З.К. Адылов /

М.П

